**INSTALLER CHECK APPROPRIATE BOX AND PLACE LABEL ON OUTSIDE ACCESS PANEL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **MODEL NO:** WBC0802 | **VOLTS:** | 208 - 1P | 240 - 1P |
| **TAG:** ECB25-7-P / 0668142-05 / 89W46 | **HTR WATTS:** | 5625 | 7500 |
| | **HTR AMPS:** | 27.0 | 31.25 |

| | **EQUIPMENT MODEL NO** | **MCA** | **MOCP** | **MCA** | **MOCP** |
|---|---|---|---|---|---|
| | BCS3, BCE3 18, 24, 30, 36, 42 | 31.5 | 35 | 42.0 | 45 |
| | BCS3, BCE3 48, 60 | 33.0 | 35 | 44.0 | 45 |
| | CBX25 018, 024, 030, 036, 042 | 37.0 | 40 | 42.0 | 45 |
| | CBX25 048, 060 | 39.0 | 40 | 44.0 | 45 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**WARREN TECHNOLOGY**