INSTALLER CHECK APPROPRIATE BOX AND PLACE LABEL ON OUTSIDE ACCESS PANEL

MODEL NO: WBC1504	**VOLTS:**	208-3P	240-3P
	HTR WATTS:	11250	15000
	HTR AMPS:	31.2	36.1

	EQUIPMENT MODEL NO	**MCA**	**MOCP**	**MCA**	**MOCP**
	BCS3, BCE3 36, 42	41.9	45	48.0	50
	BCS3, BCE3 48, 60	43.9	45	50.0	50
	CBX25 036, 042	41.9	45	48.0	50
	CBX25 048, 060	43.9	45	50.0	50

WARREN TECHNOLOGY