INSTALLER CHECK APPROPRIATE BOX AND PLACE LABEL ON OUTSIDE ACCESS PANEL

MODEL NO: WKS1504	**VOLTS:**	208 3P	240 3P
	HTR WATTS:	10800	14400
page 2 of 2	**HTR AMPS:**	30.0	34.6

	EQUIPMENT MODEL NO	**MCA**	**MOCP**	**MCA**	**MOCP**
	ASPT 25B,29B	43.3	45	49	50
	ASPT 33C,39C,49C	44.6	45	50.4	60
	ASPT 37B,37C,47C,47D	43.1	45	48.9	50
	ASPT 59C	45.4	50	51.1	60
	ASPT 49D, 61D	46.1	50	51.9	60
	072618R				

WARREN TECHNOLOGY