INSTALLER CHECK APPROPRIATE BOX AND PLACE LABEL ON OUTSIDE ACCESS PANEL

MODEL NO: WBC0502B	**VOLTS:**	208-1P	240-1P
TAG: ECB25-5CB-P / 0668142-03 / 89W44	**HTR WATTS:**	3750	5000
	HTR AMPS:	18.0	20.8

	EQUIPMENT MODEL NO	**MCA**	**MOCP**	**MCA**	**MOCP**
	BCS3, BCE3 18, 24, 30, 36, 42	21.8	25	29.0	30
	BCS3, BCE3 48, 60	23.3	25	31.0	35
	CBX25 018, 024, 030, 036, 042	25.0	25	29.0	30
	CBX25 048, 060	27.0	30	31.0	35

WARREN TECHNOLOGY