INSTALLER CHECK APPROPRIATE BOX AND PLACE LABEL ON OUTSIDE ACCESS PANEL

MODEL NO: WKS0302(B)	**VOLTS:**	208-1P	240-1P
TAG: HKSX(C)03XC	**HTR WATTS:**	2250	3000
14AA page 2 of 2	**HTR AMPS:**	10.8	12.5

	EQUIPMENT MODEL NO	**MCA**	**MOCP**	**MCA**	**MOCP**
	AVPEC 25B	18	20	21	25
	AVPEC 37C	20	20	22	25
	AVPEC 59D, 61D	22	25	25	25
	DVFEC 24	18	20	21	25
	DVFEC 36, 42, 48, 60	20	20	23	25
	DVPEC 25B	18	20	21	25
	DVPEC 37C	20	20	23	25
	DVPEC 59D, 61D	23	25	25	25
	101921R				

WARREN TECHNOLOGY